

大壁床勝ち仕様 壁倍率2.5 (メーター幅限定)

単位：mm

| 認定番号 | | FRM-0497 |
|-------------------|------------------|--|
| 軸組仕様 | 柱、土台、梁、胴差および桁 | 105×105 以上 |
| | 間柱(幅×奥行き) | 27×60 以上 |
| | 継手間柱(幅×奥行き) | 45×60 以上 |
| | 柱の間隔 | - |
| | 柱と間柱の間隔 | 500 |
| | 継手間柱と間柱の間隔 | 500 |
| | 上部横架材と下部横架材の内法寸法 | 2,315 以上 2,925 以下 |
| 当該耐力壁に使用できる『あんしん』 | | 厚さ 9 |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| | | DM9F1 |
| | | DM9F2 |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| 留め付け仕様 | くぎ | N50 または NZ50 |
| | 間隔(外周部) | 125 以下 |
| | 間隔(中通り部) | 200 以下 |
| | 縁端距離 | 15±3 |
| | 面材のかかり代 | 柱、梁、胴差及び 桁に 50mm 以上、 受材に 38mm 以上、 継手間柱に 20mm 以上 |