センターサイディング	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	RC 木胴縁工法	ビス	横	縦胴縁@606㎜以下

2）胴縁概要図

●木胴縁はRC用ビスを用い455㎜以下の間隔で留め付けます。ただし、木胴縁1本につき上端部、下端部の2ヶ所はRC用アンカーとします。
●センターサイディングとの干渉を防ぐため、木胴縁にはあらかじめRC用アンカー部分にφ25㎜、深さ15㎜程度の座堀をします。
●出隅部・開口部まわりの木胴縁は、RC用ビスで留め付けます。
●木胴縁の長さが1m未満の場合、RC用アンカーは1ヶ所留めとします。
●RC外壁がモルタルで仕上げられている場合などは、モルタルの塗り厚さに注意し、RC用アンカー・ビスのサイズを選定します。
●RC用アンカー・ビスの設定は、物件ごとに既存壁に対するアンカー・ビスの引っ張り荷重確認を行い決定します。

開口部まわり（現場調達開口部材納めの例）



※開口部まわりは、RC用ビスで留め付けてください。



注）RC用アンカー・ビスの留付位置とセンターサイディング留付ビスが干渉しないようにしてください。



上端・下端部
RC用アンカー （芯棒打込式）
オールアンカーCタイプ

一般部
RC用ビス （ねじ固定式）
Pレスアンカー