

平成 22 年 10 月 6 日

お客さま各位

ニチハ株式会社

株式会社住金システム建築向け外装材の仕様が防火構造認定と異なる件について

弊社（以下「ニチハ」といいます）子会社のニチハマテックス株式会社（以下「ニチハマテックス」といいます）が株式会社住金システム建築（以下「住金システム建築」といいます）向けに製造しておりますセメント押出成形板（商品名：KF パネルならびに FC パネル）商品の一部仕様が、防火構造認定の内容と異なっていることが判明いたしました。

お客様ならびに関係各位には多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますこととなり、心よりお詫び申し上げます。

以下にその概要ならびに今後の対応につきましてご報告申し上げます。

なお、上記以外のニチハならびにグループ関係会社の製品には問題がないことを確認しております。

記

1．対象の商品（以下「対象商品」といいます）

(1)商 品 名：KF パネル

認定取得者：住友金属工業株式会社（以下「住友金属工業」といいます）

種 別：防火構造（30 分）の外壁（非耐力壁）

(2)商 品 名：FC パネル

認定取得者：住友金属工業

種 別：防火構造（30 分）の外壁（非耐力壁）

2．認定と異なる仕様の内容

対象商品のパネル（外装材）につきましては、パネルを構成する原材料と配合比、またパネルのかさ比重あるいは曲げ強度に認定仕様と差異がありました。この他、施工仕様につきましても認定仕様と差異があったと聞き及んでおります。認定仕様との差異の内容、経緯などにつきましては、当該認定を取得している住友金属工業から公表されておりますので、同社の下記ホームページをご参照下さい。なお、対象商品のパネルは住金システム建築向けの専用パネルで、原材料の組成や製品仕様等はニチハマテックスが現在生産している他の製品とは全く異なるものです。

住友金属工業ホームページ：<http://www.sumitomometals.co.jp>

3．対象商品を使用した物件（以下「対象物件」といいます）

対象物件の数につきましては、住友金属工業から公表されております。対象商品のパネルは上記の通り住金システム建築の専用品のため、全量が同社向けで、ニチハから一般販売はいたしておりません。

4．今後の対応

対象物件において必要となる改修工事などの対策につきましては、住金システム建築で検討されております。ニチ八といたしましては、この対策に対して可能な範囲で協力して参る所存です。

また、今回の件を教訓とし、ニチ八ならびにグループ関係会社を取得している諸認定につきましては、今後とも所管部署のチェック体制をより強化して参ります。

5．本件に関するお問い合わせ

ニチ八 お客様相談室 052-220-5125

[受付時間 月曜日～金曜日 9：00～12：00 / 13：00～17：00 (土・日・祝祭日を除く)]

以上