写

認　定　書

国住指第　４７２　号
平成 26 年 6 月 24 日

ニチハ株式会社
代表取締役社長　山中 龍夫 様

国土交通大臣　　太田　昭宏

下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 26 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第 1 条第五号及び第 108 条の 2 第一号から第三号まで（準不燃材料）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
　　QM-0796

2. 認定をした構造方法等の名称
　　アクリル系樹脂塗装／硬質木片セメント板

3. 認定をした構造方法等の内容
　　別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。

(別添)

1. 材料名
アクリル系樹脂塗装／硬質木片セメント板

2. 形状及び寸法等

項　　目	申　請　材　料
形　　状	平板
表 面 形 状	平滑
厚　　さ(mm)	$11.0_{\pm 1.1}$～$40.0_{\pm 4.0}$
かさ比重 (絶乾状態)	$1.15_{\pm 0.2}$
質量(kg/m²) (絶乾状態)	$12.7_{\pm 1.3}$～$46.1_{\pm 4.6}$

3. 材料構成

項　　目	申　請　材　料
表 面 塗 装	アクリル系樹脂 …質量$120_{\pm 12}$g/m²(固形量)以下(有機質量$60_{\pm 6}$g/m²以下) 組成（質量%） アクリル系樹脂 ……20～60 無機質系顔料(酸化チタン、酸化鉄等) ……0～80 無機質系充てん材（炭酸カルシウム等） ……0～80
基　　材	硬質木片セメント板(JIS A 5404の規格適合品※1) …厚さ$11.0_{\pm 1.1}$mm～$40.0_{\pm 4.0}$mm 質量$12.7_{\pm 1.3}$ kg/m²～$46.0_{\pm 4.6}$kg/m²（絶乾状態）(有機質量$13.3_{\pm 1.3}$kg/m²以下) かさ比重$1.15_{\pm 0.20}$(絶乾状態) 組成(質量%) セメント質原料(セメント,けい酸質原料) ……$62_{\pm 4}$～$74_{\pm 4}$ 木片(木片、木繊維、木質系繊維等) ……$15_{\pm 1}$～$20_{\pm 1}$ 無機質系混和材(マイカ,無機質系骨材等) …… $1_{\pm 1}$～$14_{\pm 1}$ 有機質系混和材(木粉、パルプ粉等) …… $2_{\pm 1}$～ $9_{\pm 1}$ 無機質系繊維(ガラス繊維等) …… 0 ～ $1_{\pm 1}$ ※1：ただし厚さ25.0mmを超えて40.0mmまでについては、厚さの項目は除く

4. 構造説明図(寸法単位：㎜)

1)表 面 塗 装…アクリル系樹脂

2)基　　材…硬質木片セメント板



t ＝11.0～40.0

5. 注意事項

本申請仕様を施工するに当たっては、所定の防火性能が損なわれないように材料端部及の処理を適切に行う必要がある。