

大壁仕様 壁倍率5.0

単位：mm

認定番号		FRM-0425
軸組仕様	柱、土台、梁、胴差および桁	105×105 以上
	間柱（幅×奥行き）	30×105 以上
	継手間柱（幅×奥行き）	-
	柱の間隔	910
	柱と間柱の間隔	455
	継手間柱と間柱の間隔	-
	上部横架材と下部横架材の内法寸法	2,315 以上 2,925 以下
当該耐力壁に使用できる『あんしん』		厚さ 9
		DL9F1
		DL9F1K
		DL9F2
		DL9F2K
		-
		-
		-
		-
留め付け仕様	くぎ	N65 または NZ65 及びめっき鋼板 （品番：FA4000）
	間隔（外周部）	75 以下
	間隔（中通り部）	200 以下
	縁端距離	15±3
	面材のかかり代	柱、梁、胴差 及び桁に 50mm 以上