

# 大壁床勝ち仕様 壁倍率2.5 (3尺幅限定)

単位：mm

認定番号		FRM-0457
軸組仕様	柱、土台、梁、胴差および桁	105×105 以上
	間柱(幅×奥行き)	27×60 以上
	継手間柱(幅×奥行き)	45×60 以上
	柱の間隔	-
	柱と間柱の間隔	455
	継手間柱と間柱の間隔	455
	上部横架材と下部横架材の内法寸法	2,315 以上 2,925 以下
当該耐力壁に使用できる『あんしん』		厚さ 9
		DL9F1
		DL9F1K
		DL9F2
		DL9F2K
		-
		-
		-
		-
留め付け仕様	くぎ	N50 または NZ50
	間隔(外周部)	125 以下
	間隔(中通り部)	200 以下
	縁端距離	15±3
	面材のかかり代	柱、梁、胴差及び 桁に 50mm 以上、 受材に 38mm 以上、 継手間柱に 20mm 以上