

# 外張り断熱工法

断熱厚50mm超～75mm以下 限定基準

## 1-6 縦胴縁仕様 各部の規定

### ⑦出隅部の胴縁施工について

#### ⑦-1 標準施工条件

- ・ 同質出隅は、内寸90mm以上のものを使用してください。
- ・ 出隅部縦胴縁は、120mm幅で下記図を参考に施工してください。

#### 施工注意事項

- ・ 留付ビスの躯体(柱)端空き距離は、15mm以上としてください。  
(断熱厚が厚く施工時にずれやすいため、設計上15mm以上としています)
- ・ 留付ビスの胴縁端空き距離(幅方向)は、30mm以上としてください。  
(これ以上端部へ留め付けると、胴縁が斜めに転びやすくなります)

下記図は標準納まり例となります。(※該当部を分かり易くするため、出隅の片側のみの納まり図としております)

