

# 外張り断熱工法

断熱厚50mm超～75mm以下 限定基準

## 1－6 縦胴縁仕様 各部の規定

### ⑤ 胴縁長さ

1本の連続した縦胴縁の長さを、下記の通り規定します。

※補助棧の上下端は必ず補助棧に留め付けてください。(必ず補助棧2本に留め付ける)

・胴縁長さは、階高部分で3500mm以下としてください。

妻壁部分で2900mm以下としてください。

※胴縁は途中で切断部分のない連続した1本のものでします。

