

1) リフォーム用遮断ルーフGr施工基準

項目		条件
適用既存屋根条件	施工高さ	13m以下
	構造	木造 および 鉄骨造
	たるき	木造:断面寸法45×45mm 以上 鉄骨造:鋼材厚 $t=1.6\sim2.3$ mm
	たるきピッチ	木造:455mm 鉄骨造:流れに平行455mm 流れに直角606mm以下
	重ね葺き適用仕上げ	新生瓦、シングル、平葺き・横葺き金属屋根 等
リフォーム用遮断ルーフGrの施工	新規たるき	断面寸法:45×45mm
	新規たるきピッチ	455mm
	新規たるきの留め付け	木造:パネリードⅡ+ @500以下 鉄骨造:リーマテクスネジ @606以下
新規屋根の施工仕様	野地板	新規仕上げ材の施工仕様に準ずる
	ルーフィングシート	新規仕上げ材の施工仕様に準ずる
	仕上げ材	指定無し ※

※重ね葺きを行うと屋根の重量が増加する為、構造の安全性については十分確認を行ってください。
リフォーム用遮断ルーフGrの m^2 重量は約1.4Kg/ m^2 です。

○パネリードⅡ+について

製造元: シネジック株式会社

問い合わせ先: 022-351-7330

(旧 東日本パワーファスニング株式会社)

2) 既存たるき間隔の確認フロー

