


# リフォーム用遮断ルーフGr




工 法	既存下地
重ね葺き	木造 鉄骨造

## ■施工断面図 棟部の収まり

- 棟部は通気の出口を設ける為、必ず棟換気部材を使用してください。
- 既存屋根の棟包み板金は撤去する必要はありません。たるき端部を加工して取り付けてください。
- 既存屋根が棟換気を行っている場合は、リフォーム用遮断ルーフで換気口を塞がないよう注意してください。



## ■軒先通気板金 参考図



-----	山折り
-----	谷折り
※1	既存屋根仕上材の総厚 + 2mm
※2	5寸未満: 70mm以上 5寸以上8寸未満: 80mm以上
※3	45mm + 野地板厚み
※4	5寸未満: 120度 5寸以上: 135度

## ○推奨メーカー

株式会社ヨネキン <http://www.yonekin.co.jp>

営業部 : 大阪府和泉市テクノステージ1-5-7

TEL 0725-51-3030 FAX 0725-51-3040

東京支店 : 東京都中央区日本橋本石町4-5-12 友泉本石町ビル9F

TEL 03-3517-3131 FAX 03-3517-3132