NS型ネオスパン（イソシアヌレート品）	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	S造（ALC厚100㎜挿入筋・ロッキング）金属胴縁工法	ビス	横・縦	606㎜以下

2）基本構成図　ロッキング構法

16mを超え、30m以下の物件への施工（※）は、
●金属胴縁ごとに、嵌合部以外に表面から補強ビスを2本留め付けます。ビス留め位置は下図の通りです。
　始めから張り終わりまで全て補強ビスを施工してください。
※建設地の基準風速によっては16m以下でも補強ビスが必要になります。P265の対応表をご確認ください。

補強ビス留付指定位置　ビス留めの位置は必ず遵守ください。



縦張り施工





横張り施工