

平成 20 年 6 月 27 日

各 位

ニ チ 八 株 式 会 社
代表取締役社長 井 上 洋 一 郎

お問い合わせ：お客さま相談室
フリーダイヤル 0120-834-700

金属サイディング防火構造認定の一部取り消しについて

弊社（以下「ニチ八」といいます）子会社の株式会社チューオー（以下「チューオー」といいます）が製造販売し、また、弊社が仕入れ販売しております金属サイディング（柄名：メタルシェード）商品に関してチューオーの取得しておりました防火構造認定「PC030BE-0663（鉄骨造縦張り仕様）」が、平成 20 年 6 月 27 日付け国土交通省の通知に基づき、取り消しとなりました。

お客様ならびに関係各位には多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますこととなり、心よりお詫び申し上げます。

以下にその詳細ならびに今後の対応につきましてご報告申し上げます。

なお、窯業系サイディングならびに金属サイディングの上記以外の認定には問題はありません。

記

1. 取り消し対象の防火構造認定

認定番号：PC030BE-0663

認定取得日：平成 17 年 4 月 7 日

構造名：変性アクリルシリコン樹脂系塗装・塗装 / 亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム表張 / せっこうボード裏張 / 鉄骨造外壁

種 別：防火構造（30 分）の外壁（耐力壁）

2. 取り消し理由

公的機関で実施された 30 分防火性能試験において、28 分 30 秒経過後に、内装側せっこうボードと柱を被覆するせっこうボードとの接合部の一部で表面温度が規定温度以上に上昇し、防火構造の要求時間を満たしませんでした。

3. 当該認定の対象物件（以下「認定対象物件」といいます）

下記商品を使用した物件のうち、「鉄骨造外壁縦張り内装せっこうボード 12.5mm 内張り（耐力壁）仕様」の物件

ニ チ 八商品名：メタルサイディング「メタルシェード」

チューオー商品名：センターサイディング「ST 型センターストライプ」「FN 型」

4. 認定対象物件への商品の販売期間

ニチハにおける販売期間	平成19年5月21日	~	平成20年6月26日
チューオーにおける販売期間	平成17年4月8日	~	平成20年6月26日

5. 認定対象物件の数

認定対象物件の数については現在調査中です。

現時点では認定構造の採否が判明せず、認定対象物件数を正しく把握できない状況ですが、ニチハにおいて19棟、チューオーにおいて227棟と推定しております。

今後、関係各位のご協力のもと、認定対象物件の特定に努めてまいります。

6. 認定対象物件の改修

現在、国土交通省の指導のもと、チューオーにおいて改修方法を鋭意策定中です。

改修方法が決まり次第、誠意をもって対応させていただきます。

7. 本件に関するお問い合わせ

ニチハ フリーダイヤル：0120-834-700 お客さま相談室

チューオー フリーダイヤル：0120-995-500 お客様相談係

[受付時間 月曜日～金曜日 9：00～12：00 / 13：00～17：30 (祝祭日を除く)]

以上