

2026年3月17日

各位

ニチハ株式会社

金属製外壁材の国土交通大臣認定に関するお知らせ

このたび弊社における社内調査により、弊社子会社の株式会社チューオーが製造し、弊社が販売しております金属製外壁材の一部において、外壁 30 分防火構造の国土交通大臣認定に適合しない仕様で製造されていたこと（以下、「認定不適合」と記します）が判明いたしました。

弊社は本件の判明後、速やかに国土交通省へ報告を行うとともに、外部の試験機関による性能試験を進めてまいりました。その結果、対象となる全ての商品において、建築基準法に定められた防火性能（外壁 30 分防火構造）を満たしており、安全上の支障がないことを確認いたしました。また、これらの認定不適合の仕様を包含する形で、全 16 件の新たな国土交通大臣認定を取得いたしました。

これにより、過去に販売した商品を含め、法令上の適合性はすべて確保されているため、引き続き安心してご使用いただけます。

お客様はもとより、関係者の皆様にご迷惑とご心配をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。弊社は、今回の事態を厳粛に受け止め、迅速な対応を実施するとともに、全社を挙げて再発防止に努めてまいります。

記

1. 認定不適合の概要

2015 年以降に製造された金属製外壁材の一部において、国土交通大臣認定を取得した際の仕様と実際の製造仕様との間に、芯材の組成相違や裏面材の記載誤り、および有機質量の超過といった相違が確認されました。これらの相違が確認された認定は、下記 3 のとおり計 16 件です。

2. 認定不適合品の性能等について

外部機関による試験の結果、対象となる全ての商品が建築基準法に定められた防火性能（外壁 30 分防火構造）を満たしていることを確認済みです。また、下記 3 のとおり新たな国土交通大臣認定を取得いたしましたので、現在市場にある商品および既に施工済みの商品についても、法令上の適合性を確保しております。改修工事等の必要はなく、引き続き安心してご使用いただけます。

3. 対象となる国土交通大臣認定番号および商品一覧

No.	認定不適合の対象となる国土交通大臣認定番号	新たに取得した国土交通大臣認定番号	対応商品
1	PC030BE-3528(1)	PC030BE-3528-1	iシリーズ、 F型、 FB型
2	PC030BE-3528(2)	PC030BE-3528-1	
3	PC030BE-3528(3)	PC030BE-3528-1	
4	PC030BE-3526-1(1)	PC030BE-3526-2(1)	
5	PC030BE-3526-1(2)	PC030BE-3526-2(2)	
6	PC030BE-3529-1(1)	PC030BE-3529-2(1)	
7	PC030BE-3529-1(2)	PC030BE-3529-2(2)	
8	PC030BE-1955-1	PC030BE-4283	ST型
9	PC030BE-4064	PC030BE-4293	iシリーズ、 F型、 FB型
10	PC030BE-4065	PC030BE-4065-1	
11	PC030BE-4073	PC030BE-4073-1	
12	PC030BE-3527-2(1)	PC030BE-3527-3(1)	
13	PC030BE-3527-2(2)	PC030BE-3527-3(2)	
14	PC030BE-3548(1)	PC030BE-3548-1(1)	D型
15	PC030BE-3548(2)	PC030BE-3548-1(2)	
16	PC030BE-3550	PC030BE-3550-1	

4. お問い合わせ先

本件に関しまして、ご不明点等がございましたら、弊社お客さま相談室までお問い合わせさせていただきますよう、お願い申し上げます。

ニチハ株式会社 お客さま相談室

フリーダイヤル 0120-834-700

受付時間 9:00～17:00

(土・日曜日、祝日、5月GW、夏期休暇、年末年始を除く)

以上